

Technische Mindestanforderungen zum Einbau von Zusatzgeräten bei Gasmesseinrichtungen im Netz der Netrion GmbH

Druckstufe	Regler			Mengenumwerter
	ohne besondere Anforderung	Mit Werksprüfzeugnis	Mit Eichprüfzeugnis	
bis 30 mbar *	x			
> 30 bis 50 mbar*		x		
> 50 bis 100 mbar*			x	
> 100 mbar*				x

* bei Qmax größer 400 m³, unabhängig vom Druck, wird ein Umwerter verbaut.